



НИЦ строительство
научно-исследовательский центр



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «СТРОИТЕЛЬСТВО»
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ИМЕНИ В. А. КУЧЕРЕНКО

№ 2-1736 от 15 11 2017 г.
на № 3060 от 14 11 2014 г.

Генеральному директору
ООО «Сибирский институт
проектирования и исследований»
к.т.н. Д. С. Готовскому

Уважаемый Дмитрий Сергеевич!

Сообщаем Вам, что в соответствии с п. 5.18 СП 14.13330.2014 расчет зданий и сооружений с учетом сейсмических воздействий, как правило, выполняют по предельным состояниям первой группы. В случаях, обоснованных технологическими требованиями, допускается производить расчет по второй группе предельных состояний. При этом, в нормах установлены расчетные значения сейсмических нагрузок. Учитывая, что строительные допуски не оказывают влияния на величину сейсмической нагрузки, введение коэффициента надежности на нагрузки видится нецелесообразным, так как необходимое уточнение нормативной сейсмичности производится за счет СМР или применения таблицы 1 СП 14.13330.2014.

Директор института

И. И. Ведяков

СК3409

Исп. А. А. Бубис
8 (903) 798-14-32

АО «НИЦ «СТРОИТЕЛЬСТВО»:
109428, Москва, 2-я Институтская ул. 6,
тел.: +7 (499) 170-1548; +7 (495) 602-0070;
факс: +7 (499) 171-2250
inf@cstroy.ru | www.cstroy.ru

ЦНИИСК ИМ. В. А. КУЧЕРЕНКО:
109428, Москва, 2-я Институтская ул. 6,
тел.: +7 (499) 171-2650,
факс: +7 (499) 170-1023, +7 (499) 171-2858;
dtsniisk@rambler.ru, tsniisk@rambler.ru | www.tsniisk.ru

ИНН 5042109739, КПП 504201001,
ОГРН 1095042005255
Юридический адрес: 141367,
Московская область, Сергиево-Посадский р-н,
пос. Загорские Дали, дом 6-11