



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ, ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ И  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА -  
ФИЛИАЛ ФГУП «НИЦ «СТРОИТЕЛЬСТВО»  
(НИИЖБ)

04.09 2007 г. № Р011-1-1156  
на № 100-24.13/1995 от 06.09.2007 г.

Управляющему Волгоградским  
филиалом ФГУП «Атомэнергопроект»  
г-ну МАЛЬЦЕВУ А.В.

В СП 52-101-2003 рассматриваются линейные и плоские железобетонные  
конструкции сравнительно небольших размеров поперечного сечения. Расчет  
элементов большого поперечного сечения (массивные конструкции), в том числе  
расчет по трещиностойкости, должен производиться по специальной методике.

Зам. директора

Р.Ш. Шарипов

Щурова Л.В.

14 1826 09 07  
1 -